

<p>Отметка о размещении сведений о плановой выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:</p> <p>«23» сентября 2022 года (дата)</p> <p><u>53230061000203596809</u> (учетный номер)</p>	<p>QR-код:</p> 	<p>Отметка о согласовании или несогласовании проведения плановой выездной проверки с органами прокуратуры:</p> <p><u>согласована 01.12.2022 г.</u> <u>№ 2023060672</u> (дата и реквизиты)</p>
--	--	---



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Новгородской области
173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.67б, тел. 66-27-94,
e-mail: gu@53.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
173009, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171 корп. 3 тел. (816-2) 76-51-21,
e-mail: und@53.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 53-000-2023/0018пр/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Областному автономному учреждению социального обслуживания населения «Хвойнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Песь»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение Решения о проведении контрольно-надзорного мероприятия принятым заместителем начальника управления – начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области Пахтусовым О.О. от 07.03.2023 № 53-000-2023/0018прс, учётный № проверки 53230061000203596809, сведения размещены в ФГИС ЕРКНМ 23 сентября 2022 года, в период с 11 час. 10 мин. «15» марта 2023 года до 11 час. 00 мин. «24» марта 2023 года проведена - плановая выездная проверка Микушовым Алексеем Вячеславовичем – заместителем начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области, зданий, помещений, сооружений, территории стационарного отделения социального обслуживания граждан Областного автономного учреждения социального обслуживания населения «Хвойнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Песь», расположенных по адресам:

Новгородская область, Хвойнинский район, с. Песь, ул. Юбилейная, д. 2а; Новгородская область, Хвойнинский район, с. Анциферово, ул. Октябрьская, д. 41, в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Директор Областного автономного учреждения социального обслуживания населения «Хвойнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Песь» - Смирнова Светлана Анатольевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только при выполнении)
1.	2.	3.	4.	5.
Стационарное отделение в с. Песь				
1.	Система пожарной сигнализации, установленная в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 не обеспечивает автоматическое дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре	ст. 4, 6, 83, ч. 7 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ 123)	20.02.2024	
2.	В здании не предусмотрено эвакуационное освещение в соответствии с требованиями норм	пункты 23, 37, 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР РФ), статьи 4, 6, 84 ФЗ 123; п. 4.3.12 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194 (далее – СП 1.13130.2020); п. 7.6.3, 7.6.4, 7.6.8, 7.6.9 свода правил СП 52.13130.2016 «Естественное и искусственное освещение» (далее – СП 52.13130.2016)	20.02.2024	

3.	Обозначение эвакуационных выходов на разработанном плане эвакуации людей при пожаре не соответствует фактическому расположению эвакуационных выходов	п. 5 ППР РФ	20.02.2024	
4.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений гаража с обозначением их категорий	ст. 4, 6 ФЗ 123; п. 12 ППР РФ	20.02.2024	
5.	Ширина пути эвакуации по лестнице со второго этажа из-за смонтированных дополнительных поручней менее 1,35 м (фактически составляет – 0,93 м)	ст. 4, 6, 88, ч.19 ФЗ 123; пп. «а» п. 4.4.1 СП 1.13130.2020	20.02.2024	
6.	Уклон марша наружной лестницы со второго этажа составляет более 1:2 (фактически 2:1)	ст. 4, 6, 53 ФЗ 123; п. 7.1.1 СП 1.13130.2020	20.02.2024	
Стационарное отделение в с. Анциферово				
7.	В здании не предусмотрено эвакуационное освещение в соответствии с требованиями норм	пункты 23, 37, 54 ППР РФ, статьи 4, 6, 84 ФЗ 123; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 7.6.3, 7.6.4, 7.6.8, 7.6.9 СП 52.13130.2016	20.02.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Областного автономного учреждения социального обслуживания населения «Хвойнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Песь» - Смирнова Светлана Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности)

«14» часов «30» минут «30» марта 2023 г. Направляю пошловым отрывком
лестнич 24.03.23 СВ
 (подпись)

Заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области Микушов А.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

«24» марта 2023 года