

**Министерство труда и
социальной защиты населения
Новгородской области**

**областное автономное учреждение
социального обслуживания
«Хвойнинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов «Песь»**

174576, Новгородская область,
Хвойнинский район,
с. Песь, ул. Юбилейная, 2а
Тел: (816-67) 56-184 , 56-077 (факс)
Эл.адрес pes_di.53@mail.ru

25.01.2024г. № 4

на № _____ от _____

**Министерство Российской
Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по
Новгородской области**

Ответ на предписание № 53-000-2023/0018пр/1

Областное автономное учреждение социального обслуживания «Хвойнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Песь» в ответ на Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 53-000-2023/0018пр/1 сообщает следующее:

Стационарное отделение в с.Песь

- отремонтировали и установили систему пожарной сигнализации, в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1, которая обеспечивает автоматическое дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре;
- проведены монтажные и пусконаладочные работы по эвакуационному освещению в соответствии с требованиями норм;
- разработали новый план эвакуации людей при пожаре в соответствии с фактическим расположением эвакуационных выходов;
- сделали расчёт категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определили класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений гаража с обозначением их категорий;
- максимально расширили ширину пути эвакуации по лестнице со второго этажа (демонтировали старые поручни и установили новые на максимально широком расстоянии);
- демонтировали наружную лестницу со второго этажа и установили новую, изменили уклон марша.

Стационарное отделение в с.Анциферово


- проведены монтажные и пусконаладочные работы по эвакуационному освещению в соответствии с требованиями норм.

Приложение:

- Акт № 1133 от 11.07.2023г. (ремонт прибора Тандем 2)
- Акт от 23.08.2023г. об окончании монтажных работ и проведение пусконаладочных работ в подразделении Песь;
- Акт № 724 от 12.05.2023г. (услуги по изготовлению плана эвакуации);
- Акт № 536 от 03.04.2023г (расчёт категории гаража);
- Договор 2/2023 от 29.06.2023г. (демонтаж старых перил и изготовление новых)
- Договор 4/2023 от 25.09.2023г. (демонтаж наружной лестницы и изготовление новой)

- Акт от 21.09.2023г. об окончании монтажных работ и проведение пусконаладочных работ в подразделении Анциферово;

директор ОАУСО «Хвойнинский ДИ «Песь»



Смирнова Светлана Анатольевна